



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «__» _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Новое Ганькино муниципального района Иса克林ский Самарской области"**
(полное юридическое наименование объекта)

446596 Самарская область, с. Новое Ганькино, ул. Советская, 77 т. 88465441131. Email: n_gank_sch_isk@samara.edu.ru,
Директор: Иванова Светлана Николаевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - с. Новое Ганькино муниципального района Иса克林ский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 137 чел (общая вместимость 300 чел)
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-хэтажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - 1 – центральный, 8 -запасных

8. Год постройки 1977

9. Год последней реконструкции ремонт 2008 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7

Вход на территорию (при наличии ограждения):

Ширина прохода, калитки > 1,2 м 1,2 К, О ≥0,9

*Информация об объекте		наличие	да	К, О, С, Г		
Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
*Указатели направления движения		наличие	нет	К, Г		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения		≥ 2,0 м	2	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)		≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
Тактильная полоса перед съездом		> 0,8 м	нет	С		
Тактильная полоса перед лестницей		> 0,8 м	нет	С		
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре		> 0,8 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы		0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	да	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		

поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет		К	
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	> 1,35 _ м	4 м		О, С	
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	10		О, С	
Единообразная геометрия ступеней	наличие	да		О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15		О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,4		О, С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		С	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет		С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		О, С	
Расстояние между поручнями	> 1,0 _ м	нет		О, С	
*горизонтальные завершения поручня	> 0,3 _ м	нет		О, С	
не травмирующие окончания	наличие	нет		О	
- высота поручней	0,9 м	да		О	
Пандус на рельефе					
*Высота подъема одного марша	< 0,8 _ м	нет		К	
Угол уклона	≤ 5 °	нет		К	

Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	> 0,3 _ м	нет	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	нет	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	>1,4 x 2 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	*Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	нет	Г		
	Лестница наружная	наличие	да			
	Несколько покрытие	наличие	да	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	да	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	да	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Да			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,2 м	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	< 5 °	К		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8 м	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	да	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	да	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	да	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	да	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	да	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	да	К		
	Дверь распашные(Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Да (двери Р)	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$> 1,2$ м,	1,5 м	К, О		

		при реконструкции $\geq 0,9$ м				
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> элемента < <u>0,014 м, общая</u> высота $\leq 0,028$ м	нет	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	да	О, С		
	- на высоте	0,9 м	да	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	да	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		

*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		О		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет		К		
- не травмирующие окончания	наличие	нет		К, О		
Пандуспереносной(при отсутствии стационарного)	наличие	нет		К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):						
- стационарный	наличие	нет		К		
- мобильный	наличие	нет		К		
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2 м		К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да		К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет		К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет		К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет		К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		Г		
*Тактильная схема	наличие	нет		С		

	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	> 1 на – этаж	нет	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- на высоте	0,9 м	нет	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		

	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	да	О, С		
	- на высоте	0,9 м	да	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	нет	К		

	- ширина дверного проема	при новом строительстве \geq 0,95 м для действующих	нет	К		
		объектов \geq 0,8м				
	-* Поручни	наличие	нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	\geq 1,2 м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	\geq 0,9 м	нет	К		

	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К		
	*Место для сидения	наличие	нет	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	> 2 % 1%	нет	К		



	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	да	Г		
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	нет	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	нет	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	да	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	да	К, О		
	- опорный поручень	наличие	нет	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	да	К, О, С		

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о	наличие	нет	К, О, Г, С		

	предоставлении услуги					
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$> 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	да	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		

	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8м до школы шириной 0,5-0,6м. Положить асфальтовое покрытие на автостоянке. Произвести разметку парковочных мест с созданием спецзон на горизонтальном покрытии стоянки.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней, не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м. Установить разделительные поручни круглого сечения диаметром 004-006м. Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м. Выполнить устройство пандуса центрального входа в приемный покой стационара в соответствии с требованиями СНИП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа. Заменить дверь перед школьной площадкой.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере класса.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНИП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла-коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить текстовые табло с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложение

1. Приказ о назначении ответственных лиц;
2. Дополнительные обязанности сотрудника для включения в должностные инструкции
3. Журнал учета проведения инструктажа сотрудников учреждения
4. План адаптации учреждения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ с. Новое Ганьяно:



С. Н. Иванова

Дата заполнения

« » _____ 20__ г.